



महाराष्ट्र शासन, आरोग्य सेवा
जिल्हा क्षयरोगअधिकारी
जिल्हा क्षयरोगकेंद्र, १४ "कृष्णा विल्डिंग" सी.पी.आर.
आवार, दसराचौक, कोल्हापूर-४१६००२



(कार्यालय दुरध्वनी) ०२३१ - २६४४१९३ (रुग्णालय दुरध्वनी) ०२३१ - २६४४१५५		कार्यालय ई-मेल-dtomhklp@rntcp.org, dto.kolhapur-mh@mah.gov.in
आरोग्य विभाग		जा.क्र.जि.क्षकेको/ Air Conditioner (AC) Notice / 17 / 2024
"टीबी हारेगा देश जीतेगा"		दिनांक- 03 / 01 / 2024

प्रति,

मा. सहसंचालक, आरोग्य सेवा
(खरेदी कक्ष) १ ला मजला,
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई.

विषय :- राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा क्षयरोग केंद्र, कोल्हापूर कडील एक्स-रे विभाग व जिल्हा क्षयरोग अधिकारी यांच्या दालनामध्ये आवश्यक Air Conditioner (AC) खरेदीकरीता ई कोटेशन मागणीची मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिपद कोल्हापूर यांचेकडील मंजूर टिपणी दि.०९/१२/२०२४....

संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासन उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. भाखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग-III/उद्योग-४/, दिनांक ०१/१२/२०१६.

महोदय,

महाराष्ट्र शासन उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. भाखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-III/उद्योग-४/, दिनांक १ डिसेंबर २०१६, शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची नियमपूस्तीका मधील परिच्छेद क्र. ४.२ मधील निर्देशानुसार दरपत्रकावर खरेदी करावयाच्या खरेदीची नोटीस विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी तसेच संकेतस्थळावर नोटीस प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून देकार सादर करण्यास कार्यालयीन कामाचे आठ दिवसाचा कालावधी देण्यात यावा असे निर्देशित केलेले आहे.

खालील नमुद केले प्रमाणे राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा क्षयरोग केंद्र, कोल्हापूर कडील एक्स-रे विभाग व जिल्हा क्षयरोग अधिकारी यांच्या दालनामध्ये आवश्यक Air Conditioner (AC) खरेदीकरीता विहित नमुन्यात ई दरपत्रक मागवित आहोत. सदर Air Conditioner (AC) खरेदी करणेबाबत दरपत्रके सादर करणेबाबतची, दरपत्रकांची नोटीस (जाहिर सूचना) नमूने सोबत जोडून सादर करण्यात येत आहेत. सदर नोटीस दिनांक ०३.०१.२०२५ पर्यंत विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी ही सविनय विनंती.

सोबत :- दरपत्रकांची नोटीस (जाहिर सूचना) नमूना

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी
जिल्हा क्षयरोग केंद्र, कोल्हापूर



जिल्हा क्षयरोग केंद्र, कोल्हापूर

DISTRICT TUBERCULOSIS OFFICER, T.B. CENTER, KOLHAPUR

दुरध्वनी - ०२३१ - २६४४१९३

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग केंद्र, १४ - "कृष्णा बिल्डिंग" सी.पी.आर. आवार दसरा चौक कोल्हापूर-४१६०१२
ई-मेल - dtomhklp@rntcp.org

आरोग्यसेवा



जाक्र/जिखकेको/जाहीर नोटीस/ /२०२४
दिनांक -:

आरोग्य सेवा

वाचले :- राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा क्षयरोग केंद्र, कोल्हापूर कडील एक्स-रे विभाग व जिल्हा क्षयरोग अधिकारी यांच्या दालनामध्ये आवश्यक Air Conditioner (AC) खरेदीकरीता ई कोटेशन मागणीची मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांचेकडील मंजूर टिपणी दि.०९/१२/२०२४....

जाहीर नोटीस

खालील नमुद केले प्रमाणे राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा क्षयरोग केंद्र, कोल्हापूर कडील एक्स-रे विभाग व जिल्हा क्षयरोग अधिकारी यांच्या दालनामध्ये आवश्यक Air Conditioner (AC) खरेदीकरीता विहित नमुन्यात ई दरपत्रक मागवित आहेत. सदर दरपत्रक सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे <http://arogya.maharashtra.gov.in> या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेत येत आहे. सर्वकर समावेशक दर आपले संस्थेच्या लेटरहेडवर खालिल तपशिलाप्रमाणे सिलबंद लिफाफ्यामध्ये या कार्यालयास सादर करावेत. सिलबंद लिफाफयावर " Air Conditioner (AC) खरेदीबाबत विहित नमुन्यात दरपत्रक" असा स्पष्ट उल्लेख करावा.

Specifications for Air Conditioner (Required Qty. 2 Nos with Fitting)

Model		1 TON INVERTER	1.5 TON INVERTER
Indoor Unit	a.Number of rows	2	2
	b.Number of HP	12	16
	c. Tube pitch(a)x row potich(b)	21x12.7	21x12.70
	d.Fin material	Hydrophilic(Blue)	Hydrophilic(Blue)
	e.Tube outside dia.and type	O7	O7
	Indoor fan Diameter	O93.5*620	O107.6*697
	Indoor air flow	850	1100
	Noise level	44	49
	Unit dimension (W*H*D)	800*215*265	900*315*235
	Packing (W*H*D)	880*290*350	1078*380*302
Fan	output power	31	31
	Capacitor	2.5	2.5
	Motor speed	900	900
	Diameter	O420	O420
	No.of Blade	3	3
	a.Number of rows	1	1
	b.Number of HP	13	13
	c.Fin material	Bare	Bare
	d.Tube outside dia.and type	O5	O5
	e.Coil length * height* width	760*560*270	821*507*11.6
Condenser	Noise level	52	54
	Unit dimension (W*H*D)	780*560*270	780*560*270
	Packing (W*H*D)	885*600*355	885*600*355
	Net Weith (IDU/ODU)	8.5/26	11.5/29
	Refrigerant type	R32	R32
	Liquid side	6.35	6.35
	Gas side	9.52	12.7
	Refrigerant pipe length*	3	3
		Meter	

दरपत्रकाकरीता नियोजित कालावधी व वेळ

अ.नं.	तपशिल	दिनांक व वेळ
१	मोहरबंद दरपत्रक सादर करण्याचा कालावधी	०३/०१/२०२५ ते १३/०९/२०२४ (सुट्टीचे दिवस वगळून कार्यालयीन वेळेमध्ये)
२	दरपत्रक उघडणे व मुल्यांकन	दि. १४/०१/२०२५ सकाळी ११ वाजता
३	दरपत्रक सादर करावयाचा पत्ता	जिल्हा क्षयरोग केंद्र, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, शेंडा पार्क, कोल्हापूर-४१६०१२

दरपत्रके सादर करणेबाबतच्या सूचना :-

- १) दरपत्रकासोबत एकल निविदा असणेबाबत तसेच सेवा खरेदी प्राधिका-यासोबत कोणत्याही प्रकारचा हितसंबंधाचा संघर्ष नसल्याबाबत “दरपत्रकाराचे हमी पत्र” विहित प्रपत्र-अ सोबत जोडणे आवश्यक आहे.
- २) छापिल दरपत्रक संस्थेच्या छापिल लेटरहेडवर सही व शिक्क्यासह सादर करावे.
- ३) दरपत्रका सोबत Shop Act प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
- ४) GST प्रमाणपत्र व PAN Card, Adhar Card प्रत सोबत आवश्यक आहे.
- ५) अटी व शर्तीसह सादर करण्यात आलेल्या दरपत्रकांचा विचार करण्यात येणार नाही.
- ६) दरपत्रकामध्ये खाडाखोड (Over writing) केल्याचे आढळल्यास सदर दरपत्रके विचारात घेतले जाणार नाही.
- ७) दरपत्रकामध्ये नमूद केलेले दर हे उपलब्ध बाजारभावापेक्षा जास्त नसावेत.
- ८) विहित नमुन्यात सादर न केलेले दरपत्रक स्विकारण्यास येणार नाही.
- ९) विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाही.
- १०) दर सादर करावयाच्या यादीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा फेरफार केल्यास सदर दरपत्रक तात्काळ रद्द करण्यात येईल.
- ११) दरपत्रकातील दर हे सद्यस्थितीत लागू असलेल्या करांसहित असावेत.
- १२) प्रशासकीय अथवा तांत्रिक कारणास्तव देयक अदा करण्यास विलंब / उशिर झाल्यास विलंब आकार किंवा व्याज देय राहणार नाही.
- १३) अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार आवश्यक साहित्य संख्येत बदल होऊ शकतील.


१४) कोणतेही लेखी कारण न देता दरपत्रके स्विकारणे अथवा पुर्णतः नाकारण्याचा पुर्ण अधिकार जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर याना राहिल.

१५) पुरवठादाराने साहित्य स्वखर्चाने पोहोच करून फिटिंग करणेचे आहे.

दरपत्रक बाबतच्या माहितीसाठी कृपया खालील ठिकाणी संपर्क साधावा.

- वेबसाईट :- <http://arogya.maharashtra.gov.in>

- दूरध्वनी क्रमांक :- ०२३१ - २६४४१९३


जिल्हा क्षयरोग अधिकारी,
जिल्हा क्षयरोग केंद्र, कोल्हापूर

दरपत्रकारांनी दयावयाच्या हमीपत्राचा नमुना

प्रपत्र - अ

मी/आम्ही/आमची संस्था या पत्रान्वये हमी देतो की, आमचा खरेदी प्राधिका-याबरोबर कोणत्याही प्रकारे हितसंबंधाचा संघर्ष नाही तसेच मी/आम्ही/आमची संस्था सदर कामासाठी फक्त एकच दरपत्रक सादर केलेले आहे. तसेच दरपत्रक प्रक्रियेमध्ये भाग घेणा-या अन्य संस्थामध्ये आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे थेट स्वारस्य नाही. तसेच मी/आम्ही/आमची संस्थेचा काळ्या यादीमध्ये समाविष्ट नाही.

दिनांक :-

दरपत्रकाराची सही व संस्थेचा शिक्का

